



ELBLĄSKA UCZELNIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA

82-300 ELBLĄG ul. LOTNICZA 2
tel. (0-55) 239-38-02 tel./fax (0-55) 239-38-01

WWW: www.euh-e.edu.pl
e-mail: rektorat@euh-e.edu.pl

EUH-E/792/2018

Elbląg, 06.07.2018 r.

Dotyczy: odpowiedzi na zadane pytanie do zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia i sprzętu oraz urządzeń do debriefingu w ramach projektu nr RPWM.09.03.02-28-0001/17 „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Nr postępowania (znak sprawy): ZP-10/2018/RPO/TB

Pytanie Wykonawcy:

Nawiązując do zapytania ofertowego przesyłam specyfikacje panela pionowego jednostronnego (gazy medyczne) bez oświetlenia:

Specyfikacja:

- Nazwa panela: Jednostka zaopatrzenia medycznego L=1600 Awa Vertical 7
- wykonany z aluminium
- ilość komór w panelu: 2
- model: 7
- długość panela (m): 1,2
- kolor pokryw: dowolny kolor RAL
- ilość stanowisk pacjenta: jedno stanowiskowy

SPECYFIKACJA DLA JEDNEGO STANOWISKA PACJENTA

GNIAZDA GAZÓW MEDYCZNYCH

O2 [tlen]: 1szt.

VAC [próżnia]: 1szt.

AIR [sprężone powietrze 5 bar]: 1szt.

GNIAZDA ELEKTRYCZNE

230V białe z sygnalizacją K45: 2szt.

ekwipotencjalne K45: 2szt.

GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE

RJ45 kat. 6 K45: 1szt.

SYSTEM PRZYŻYWOWY

przygotowanie mechaniczne otworu w panelu dla gniazda (gniazdo nie wchodzi w skład panela)

SPOSÓB MONTAŻU

montaż na ścianie



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

orientacja pionowa
SZYNA MEDYCZNA

jedna szyna na panelu (długość 80cm)

DODATKOWE AKCESORIA

wieszak przegubowy z masztem na kropłówkę

LOGISTYKA

Dostawa i montaż (panele) na terenie Polski

Czy tą specyfikację zaakceptuje Zamawiający?

Jesteśmy krajowym producentem gotowych wyrobów medycznych klasy II aib.
Na nasze produkty udzielamy standardowo 24 m-cy gwarancji producenta
Na życzenie Zamawiającego gwarancję producenta możemy wydłużyć do np. 61 m-cy z rozszerzonym pakietem serwisowania.
Koszt takiego panela pionowego jednostronnego to ok. 2500 pln netto przy założeniu produkcyjnym 9 szt. i dla standardowej gwarancji producenta
W załączeniu karta produktu panela

Czy może Pan polecić lokalną firmę budowlaną z którą mógłbym „zawiązać” konsorcjum do tego zapytania ofertowego?

Odpowiedź Zamawiającego

Obowiązkiem Wykonawcy jest zagwarantowanie zgodności wszystkich elementów do wbudowania ze specyfikacją, która została przedstawiona przez Zamawiającego w projekcie budowlano – wykonawczym, w tym w projekcie wykonawczym wnętrza z wyposażeniem meblowym. Jednocześnie zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 02.07.2019 r. znak spr. ZP-10/2018/RPO/TB Wykonawca ma przygotować ofertę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Ponadto, zgodnie ze wzorem umowy stanowiący Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego w §7 ust. 4. mowa jest, że na etapie wykonawstwa Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania Inżynierowi Kontraktu i branżowemu inspektorowi nadzoru do akceptacji w formie pisemnej zestawień materiałów, wyrobów lub urządzeń przeznaczonych do wbudowania, wraz z podaniem producenta i oświadczeniem o zgodności z projektem, przed wbudowaniem materiałów. Brak akceptacji materiału, wyrobów lub urządzeń przez Inżyniera Kontraktu i branżowego inspektora nadzoru uniemożliwia jego wbudowanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie jest upoważniony do rekomendowania firm, z którymi Wykonawca może zawrzeć konsorcjum.

Z poważaniem

REKTOR
dr Zdzisław Dubielna
prof. EUH-E

